

ARS Occitanie Délégation Départementale Haute Garonne Santé Environnement Tél : 05 63 21 18 95 fax: 05.34.30.26.56 Semaine: ars-oc-dd31-lde@ars.sante.fr Hors jours ouvrés: ars31-alerte@ars.sante.fr N° alerte: 0800 301 301				SUSPICION DE NON CONFORMITE MICROBIOLOGIQUE EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE			
				Date d'envoi : 06/09/2022		Envoyé par : VIDAL.M	
Les premières investigations et mesures correctives doivent être engagées. Les résultats définitifs seront adressés dès leur lecture.							
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 31 76 chemin Boudou 31140 LAUNAGUET TEL 05 62 10 49 00 Id31@cd31.fr FAX 05 62 10 49 10 Atelier bacterio : 05 62 10 49 56 Astreinte cadre : 06 87 80 09 37							
Renseignements concernant le prélèvement							
Prélèvement	Date Prélèvement				05/09/2022 10:16		
	Code Prélèvement SISE (PLV)				00196138		
	Code Point de surveillance SISE (PSV)				0310001065		
	Réf. LABO				22090503445201 / 187513		
	Commune				ARBAS		
	Nom du point de surveillance				RESERVOIR DE TÊTE 50 M3 (ARBAS)		
	Lieu précis du point de prélèvement				ROBINET SORTIE RESERVOIR		
	Motif du prélèvement				CS : Contrôle sanitaire S1: Recontrôle après anomalie S1		
RESULTATS ANALYTIQUES						SUSPICION	
	Seuil action	Seuil de restriction	Normes		Paramètre	VALEUR PROVISOIRE	
Paramètres microbiologiques classiques	1 - 4	5	0 / 100 ml	Limites	E.Coli	6	
	1 - 4	5	0 / 100 ml		Entérocoques	Analyse en cours	
			0 / 100 ml	Références	Bactéries coliformes (totaux)	9 (Après identification au Maldi-Tof)	
			0 / 100 ml		Spores	Analyse en cours	
Flore totale					GT36 (germes totaux à 36°C)	Analyse en cours	
					GT22 (germes totaux à 22°C)	Analyse en cours	
Physico-Chimie					Turbidité (< 2 NFU UDI)	Analyse en cours	
					Bioxyde de chlore	Paramètre non demandé	
					Chlore libre	0.05	
					Chlore total	0.05	
Origine,nature de l'eau : Réseau / installations / traitement							
		UGE CODE			0310000135		
		UGE NOM			ARBAS		
Type Installation	CAP : Captage (ressource) MCA : mélanges de Captages TTP : En production (sortie usine ou tête de réseau) UDI : En distribution (aux points d'usage sur le réseau)			TTP			
	INS CODE			0310000578			
	INS NOM			ARBAS			
Nature eau	ESO : Eau souterraine ESU : Eau superficielle EMI : Mélange eau superficielle et souterraine			ESO			
Type d'eau	Voir détail ci-dessous			T2			
Rappels types d'eau : A1, A2, A3 : Eau brute superficielle de qualité compatible avec respectivement , 1 un traitement minimum , 2 une filière complète, 3 une filière complète + charbon actif. B : Eau brute souterraine destinée à être rendue potable par au minimum un traitement de désinfection. S : Eau destinée à la consommation humaine livrée non désinfectée. T, T1, T2, T3 : Eau destinée à la consommation humaine désinfectée (seule la norme turbidité varie. T et T1 : pas de Limite de qualité et Référence de qualité 2 NFU; T2 et T3 : Limite de qualité 1 NFU et Référence de qualité 0,5 NFU).							